



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84

электронная почта gu@mchs96.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНД и ПР ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и ПР

ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20Б

8(343)73-4-27-30 электронная почта tond-s.log@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 142/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 17 комбинированного вида "Земляничка" (МАДОУ № 17 «Земляничка»).

ИНН 6605006256, в лице заведующей

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Главного государственного инспектора городского округа
Сухой Лог городского округа Богданович по пожарному надзору Прокина М.А. № 142
от « 22 » сентября 2020 года

в период с «30» Сентября 2021г. по «07» Октября 2021 г.

Старшим инспектором ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

России по Свердловской области, капитаном внутренней службы Бунаковым Р.В.

органа государственного пожарного надзора)

проведено: Плановое контрольное (надзорное) мероприятие

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица Заведующая
МАДОУ № 17 «Земляничка» . и ответственное лицо за пожарную безопасность на
объекте Мышкина Анастасия Андреевна.

(должности, фамилия, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Двери эвакуационных выходов ведущих из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки выполнить противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 24; п. 25. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. 89 часть 1 и 2. СП.1.13130.2020 п. 5.2.3.	01.09.2022 года	
2.	Двери, ведущие из коридоров в закрытые лестничные клетки выполнить с приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п.14; п.16 д); п.23 и 24. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 ст. 4. Свода правил 1.13130.2020 п. 4.4.6.	01.09.2022 года	
3.	Помещения пищеблока, расположенного на первом этаже здания, отделить от общего коридора противопожарными	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные	01.09.2022 года	

	дверями с пределом огнестойкости не менее чем EI-30 (противопожарными второго типа).	<i>Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 23 и 24. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. 88 часть 1-3. СП 1.13130.2020 п. 5.1.2; п. 5.5.2.</i>		
4.	На первом этаже здания кабинет кастелянши, в котором происходит глажение и хранение белья, а также помещение костюмерной, расположенного на втором этаже здания, отделить от общих коридоров противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее чем EI-30 (противопожарными второго типа).	<i>Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 24; п. 25. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. 88 часть 1-3; СП 4.13130.2013 изм. Приложение 1 п.5.1.2; п. 5.2.6.</i>	01.09.2022 года	
5.	Проемы в противопожарной перегородке первого типа, отделяющие помещения пищеблока и помещения для хранения белья от общего коридора первого этажа, заполнить противопожарными преградами с пределом огнестойкости не менее чем EI-30 (противопожарными второго типа).	<i>Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 24; п. 25. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. 88 часть 1-3. СП 1.13130.2020</i>	01.09.2022 года	

		<i>п.5.1.2; п. 5.2.6; п. 5.5.2.</i>		
6.	Для складских и производственных помещений кастиелянши, пищеблока, кладовой спортивного инвентаря, расположенных на первом этаже здания, и помещения костюмерной, кладовой заведующего хозяйством, расположенных на втором этаже здания, определить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, которые необходимо обозначить на дверях данных помещений с наружной стороны.	<i>Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 12.</i>	01.09.2022 года	
7.	Степень огнестойкости пристроенного к фасадной части здания навеса принять на одну величину ниже, чем степень огнестойкости здания. При этом класс конструктивной пожарной опасности навеса выполнить не ниже класса конструктивной пожарной опасности здания.	<i>Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 25. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст.69 часть 1. СП 4.13130.2013 изм. Приложение № 1 п. 4.3 Таблица, 1. СП 2.13130.2020 п. 6.7.7.</i>	01.09.2022 года	
8.	Для покрытия пола в общем коридоре второго этажа (между 4 и 5 групповыми ячейками), ведущего из музыкального зала в запасную лестничную клетку, запретить применение горючего материала (линолеума), класса пожарной опасности более чем КМ 2. Для	<i>Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 23. П. 25. Федеральный закон от</i>	01.09.2022 года	

	покрытия пола в общем коридоре применять материал класса пожарной опасности не более чем КМ-2 (Г;В2;Д2;Т2; РП1).	<i>22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 ст. 4. ст. 134 часть 6. Таблица, 28.</i>		
9.	Запретить применяемый для покрытия пола в групповых ячейках материал, на который отсутствуют документы, характеризующие его класс пожарной опасности. Для покрытия пола в групповых ячейках применять материал класса пожарной опасности не более чем КМ-2 (Г1;В2;Д2;Т2;РП1), в помещениях приемной и игровой группы № 1, приемной группы № 2, игровой группы № 3, приемной и спального помещения группы № 5.	<i>Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 23. п. 25. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 ст. 4. ст. 134 часть 6. Таблица, 29. часть 7.</i>	01.09.2022 года	
10.	Люки выхода на чердак, расположенных в закрытых лестничных клетках в потолочном перекрытии второго этажа, не выполнены с пределом огнестойкости не менее чем EI-30 (противопожарной второго типа).	<i>Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 25. Федеральный закон от 22 Июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 88 части 1- 3. Таблицы, 23 и 24. СП 4.13130-2013 изм. Приложение № 1. п. 7.6.</i>	01.09.2022 года	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Старший инспектор ОНД и ПР ГО Сухой Лог,
ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по
Свердловской области,
капитан внутренней службы Бунаков Р.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Заведующая МАДОУ № 17 «Земляничка»
Сизова Галина Алексеевна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575783

Владелец Сизова Галина Алексеевна

Действителен с 02.03.2021 по 02.03.2022